

GMINA KOBIÓR
ul. Kobiórska 3
88288, 2188529
NIP: 638-17-91-816
Regon: 276257707

**STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYŃNIE**
Wydział
Architektury i Budownictwa

Kobiór, 12.04.2019r.

„MaksiPlan” S.C.
Michał Skotnica i Maciej Markiel
ul. Skowronków 5B
43-200 Pszczyna

dot.: wydania warunków technicznych do budowy odwodnienia powierzchniowego w strefie przebudowywanego budynku warsztatowego przeznaczonego na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.03.2021r., Urząd Gminy w Kobiórze wyraża zgodę na odprowadzanie wód powierzchniowych z działek nr 1857/37, 1864/37, 1856/37, 997/37 do gminnej kanalizacji deszczowej, przebiegającej w chodniku dla pieszych przy ul. Kobiórskiej - dz. 1641/54

W/w kanalizacja jest wykonana z rur żelbetonowych o średnicy ϕ 600mm, ze spadkiem podłużnym w kierunku południowym ok. 0,7%

Miejsce możliwego włączenia (oznaczonym na załączniku mapowym) orientacyjna rzędna dna kolektora deszczowego wynosi 249,60 npm.

Należy zaprojektować na istniejącym kolektorze studnię rewizyjną o średnicy ϕ 1200mm z kręgów betonowych ułożonych na kincie murowanej z bloczków betonowych oraz włazem żeliwnym typu średniego.

Ciąg rurowy doprowadzający wody powierzchniowe ze strefy projektowanej remizy OSP, winien zapewnić równoczesne przejście wód z przyległego placu parkingowego, który będzie realizowany w następnym etapie; jego średnica nie powinna być mniejsza niż ϕ 250mm, a spadek minimalny 0,5%.

W trakcie realizacji robót - przed zasypką ułożonego rurociągu odwadniającego, należy wezwać pracownika Urzędu Gminy (Referat Gospodarki Komunalnej), w celu dokonania protokolarnego odbioru częściowego.

Obowiązek zabezpieczenia pasa robót oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego spoczywać będzie na wykonawcy robót.


Jednocześnie Urząd Gminy udziela zgody wymaganej ustawą „Prawo Budowlane” na dysponowanie działkami 1641/54 oraz 1630/37, na cele realizacji opisanych robót budowlano-inżynierskich.

W załączeniu:

- fragment mapy zasadniczej z oznaczeniem miejsca lokalizacji studni rewizyjnej niezbędnej do budowy odwodnienia - skala 1:500

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Miejscowość: Kobiór

LOKALIZACJI SIŁNI
RENWIZYJNEJ DO BUDOW
DOWODNIE NIA

$$= 24960$$

.29.12.2.3

