

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ III

RCCB3	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19		R1	F20	F21	F22	F23	F24	F25	F26	F27
63A 4P 30mA	B16 1P	B16 1P	B16 1P	B16 1P	B10 3P	B10 3P	B16 1P	B10 1P	B16 3P		C10 3P	B10 1P	B10 1P	C10 1P	C10 1P	B10 3P	C10 1P	C10 1P	B10 3P
-	RG/GN/6	RG/GN/7	RG/GN/8	RG/GN/9	RG/GN/10	RG/GN/11	RG/OB/1	RG/OB/2	RG/OB/3		RG/OB/4	RG/OB/5	RG/OB/6	RG/OB/7	RG/OB/8	RG/OB/9	RG/OB/10	RG/OB/11	RG/OB/12
-	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x1,5	N2XH 5x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 5x2,5		N2XH 5x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 5x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 5x1,5
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOOWOPRĄDOWY	Gniazda Pomieszczenia: 0.10 (ściana zachodnia)	Gniazda Pomieszczenia: 0.10 (słup)	Gniazda Pomieszczenia: 0.10 (ściana wschodnia)	Gniazda Pomieszczenia: 0.10 (warsztat)	Gniazdo 3F Pomieszczenia: 0.10 (warsztat)	Gniazdo 3F Pomieszczenia: 0.10 (brama)	GPD Pomieszczenia: 0.5	Alarm Pomieszczenia: 0.5, 0.10	Puszka łączeniowa Pomieszczenia: 0.4		Agregat skraplający pomieszczenia: elewacja	Jedn. ścienna klimatyzacji pomieszczenia: 0.3	Wentylator kanałowy wyw.: WW-1 pomieszczenia: 0.10	Nawiew AHU-2 pomieszczenia: 0.9	Wywiew AHU-2 pomieszczenia: 0.9	Nagrzewnica AHU-2 pomieszczenia: 0.9	Nawiew AHU-1 pomieszczenia: 0.10	Wywiew AHU-1 pomieszczenia: 0.10	Nagrzewnica AHU-1 pomieszczenia: 0.10



"MaksiPlan" s.c.  
Michał Skotnica, Maciej Markiel  
43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b  
tel./fax [0 32] 44 777 18 ,  
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR:  
GMINA KOBIÓR  
UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR

TEMAT:  
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA REMIZĘ  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOBIÓRZE  
UL. KOBIÓRSKA 3A, DZ. NR 1857/37, 1865/37, 1864/37

NAZWA RYSUNKU : SCHEMAT ROZDZIELNICY "RG" - CZ. II

ETAP RYSUNKU : PROJEKT WYKONAWCZY

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	mgr inż. Szymon Skrobol	SLK/3438/ POOE/10	
	-	-	-
OPRACOWANIE:	mgr inż. Robert Holewik	-	-
Data: CZERWIEC 2021	Skala rysunku: -	Nr rysunku: E - 6	Nr strony: