OKAP NAWIEWNO-WYWIEWNY NR3
naw. 550 m³/h
wyw. 600 m³/h

WENTYLATOR KANAŁOWY
ø100, Vw=80 m3/h
spręż 40 Pa
Nel=25W,In=0,16A,V=220-240 V

WENTYLATOR KANAŁOWY
ø100, Vw=60 m3/h
spręż 40 Pa
Nel=25W,In=0,16A,V=220-240 V

1. PIETRO

1.01	Komunikacja	115.92 m²
1.02	Klatka schodowa	25.30 m²
1.03	ODDZIAŁ 8	71.02 m²
1.05	Gabinet psychologa	8.61 m²
1.06	Łazienka oddziału 8	13.30 m²
1.07	Łazienka oddziału 7	12.85 m²
1.08	ODDZIAŁ 7	77.26 m²
1.09	Magazyn	11.05 m²
1.10	Rozdzielnia	13.47 m²
1.11	Zmywalnia	22.45 m²
1.13	Magazyn Wózków	11.48 m²
1.14	Magazyn	11.05 m²
1.15	ODDZIAŁ 6	76.82 m²
1.16	Łazienka oddziału 6	12.20 m²
1.18	Łazienka oddziału 5	12.20 m²
1.19	Logopeda	10.82 m²
1.20	ODDZIAŁ 5	71.02 m²
1.21	Klatka schodowa	25.30 m²
1.22	Magazyn pom. dyd.	5.92 m²
1.23	Magazyn	5.10 m²
1.24	Pom. porządkowe	2.31 m²
1.25	ODDZIAŁ 4	74.00 m²
1.26	Sala wczesnego wspomagania rozwoju	23.24 m²
1.27	Winda	0.00 m²
1.28	Łazienka oddziału 4	13.17 m²
1.29	Łazienka oddziału 3	12.84 m²
1.30	ODDZIAŁ 3	74.00 m²
1.31	Winda	2.95 m²
1.32	Pom. gospodarcze	4.02 m²
1.33	Magazyn pom. dyd.	6.12 m²
1. PIETRO		825.76 m²
SUMA:		825.76 m²

LEGENDA:

N1 - N4	Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej
W1 - W9	Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej
	Instalacja went. mechanicznej - nawiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
	Instalacja went. mechanicznej - nawiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
	Instalacja went. mechanicznej - nawiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
	Instalacja went. mechanicznej - nawiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
	Instalacja went. mechanicznej - wywiew
KN-160	Zawór nawiewny Ø160mm
KW-160	Zawór wywiewny Ø160mm
N1	Nawiewnik wielkość 160-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprężna 125-160 z przepustnicą
N2	Nawiewnik wielkość 200-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprężna 160-200 z przepustnicą
W1	Wywiewnik wielkość 200-600 perforowany + skrzynka rozprężna 160-200 z przepustnicą
W2	Wywiewnik wielkość 250-600 perforowany + skrzynka rozprężna 200-250 z przepustnicą
P	Przepustnica
	Klapa ppoż.
	Kratka transferowa o wymiarach 500 x 100 mm - montaż w drzwiach

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"

SKALA 1:100

RZUT PIĘTRA – INSTALACJA WENTYLACYJNA

BRANŻA: SANITARNA

DANE INWESTORA: URZĄD GMINY KOBIÓR, Ul. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR

NR RYSUNKU: S26

ADRES BUDOWY: ul. Tuwima, 43-210 Kobiór, dz.nr: 1468/37

LUTY, 2022

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wisniewska UAN-VIII/83861/11/87 Spec. Sanitarna	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl