

LEGENDA:

———	Zasilanie instalacji c.o.
- - - - -	Powrót instalacji c.o.
———	Zasilanie instalacji c.t. 40% roztworu glikolu
- - - - -	Powrót instalacji c.t. 40% roztworu glikolu
———	Instalacja gazu

Oznaczenia:

1. Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 55kW
2. Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 45kW
3. Sprzęgło hydrauliczne DN65 o przepływie qn=5,73 m³/h
4. Rozdzielacz zailanie/ powrót DN100, L=1,2m
5. Naczynie wzbiorcze NP1 do instalacji c.o. o pojemności 100 dm³
6. Naczynie wzbiorcze NP2 do instalacji c.w.u. o pojemności 33 dm³
7. Naczynie wzbiorcze NP3 obiegu glikolowego o pojemności 33 dm³
8. Płytowy wymmiennik ciepła o mocy 84,1 kW i powierzchni wymiany ciepła 1,6m²
9. Podgrzewacz wody o poj. 400 litrów z grzałką elektryczną o mocy 6,0kW
10. Kanał nawiewny typu "Z" o wymiarach 20x15cm wlot usytuowany na wysokości 2m powyżej poziomu terenu, wylot 0,3 m nad posadzką kotłowni.
11. Szafka gazowa z kurkiem głownym, reduktorem, gazomierzem
12. Szafka gazowa z zaworem klapowym MAG-3 DN50
13. Kuchnia gazowa 6-palnikowa o mocy nominalnej 28,5kW

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE"

SKALA 1:50

RZUT PARTERU – INSTALACJA GAZU I TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

BRANZA: SANITARNA

DANE INWESTORA: URZĄD GMINY KOBIÓR ul. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR

NR RYSUNKU: S22

ADRES BUDOWY: ul. Tuwima, 43-210 Kobiór dz.nr: 1468/37

LUTY, 2022

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wisniewska UAN-VIII/83861/11/87 Spec. Sanitarna	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl