


| Obwód | | | | TU/01 | TU/02 | | TU/1 | TU/2 | TU/3 | TU/4 | TU/5 | TU/6 | TU/7 | TU/8 | TU/9 | TU/10 | TU/11 | TU/12 | TU/13 | TU/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP KABLA | N2XY 5x35 | | | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 |
| Un [V] | 400 | | | 230 | 230 | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pz [kW] | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0.22 | 0,26 | 0.26 | 0.60 | 0,60 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,34 | 1,35 | 0,25 |
| OPIS | ZASILANIE Z RG | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ | SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | REZERWA | GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.39 | GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.39 | GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.27 | NAŚWIETLACZ. STÓŁ CHŁODNICZY POM.0.28 | LODÓWKA POM.0.24 | LODÓWKA POM.0.24 | ZAMRAŻARKA POM.0.24 | ZAMRAŻARKA POM.0.24 | GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.24 | GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.0.25 | GNIAZDA WTYCZKOWE POM.0.26 | STÓŁ CHŁODNICZY POM. 0.26,0.21 | GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE, STÓŁ CHŁODNICZY POM.0.21 | STÓŁ CHŁODNICZY, MIKSER POM.0.21 |

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: inż. Adam Kozik SLK/0429/OWOE/04 Spec. elektryczna | PODPIS: | PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ GARAŻY BLASZANYCH W RAMACH INWESTYCJI PN"BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE" |
| SPRAWDZIŁ: inż. Arkadiusz Strzodka SLK/1301/POOE/06 Spec. elektryczna | PODPIS: | SKALA |
| | | ROZDZIELNIA TU SCHEMAT — BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. (32)434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl | | DANE INWESTORA: GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR — NR RYSUNKU: E-16 |
| | | ADRES BUDOWY: UL. TUWIMA 43-210 KOBIÓR — MARZEC 2022 |