



Kobiór, dnia 11.08.2021 r.

Postępowanie nr GP.271.15.2021

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze – ul. Orla i ul. Łukowa”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania:

Pytanie: „Prosimy o podanie technologii wykonania oznakowania poziomego (cienkowarstwowe czy grubowarstwowe).”

Odpowiedź: Malowanie znaków poziomych należy wykonać w **technologii cienkowarstwowej**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zostaje przedłużony.

z up. WÓJTA

mgr *Bronisław Gembalczyk*
Sekretarz Gminy