

GMINA KOBIOR

13-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
tel. 2188182, 2188288, 2188529
NIP: 638-17-91-816
Regon: 276257707

Kobiór, dnia 30.11.2021 r.

.....
Pieczęć zamawiającego

Nr sprawy: GP.271.30.2021

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:
„Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Kobiórskiej
na odcinku od ul. Centralnej do ul. Plichtowickiej”**

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 6 do SWZ.

Modyfikacja przedmiaru robót (zał. nr 6 do SWZ) polega na wprowadzeniu następującej korekty:

1. W poz. 19, wprowadza się rozszerzony opis pozycji kosztorysowej:
Przed zmianą: „Połączenie siodłowe z rurociągiem kanalizacyjnym”
Po zmianie: „Połączenie siodłowe z rurociągiem kanalizacyjnym lub przejście „in situ””
2. W poz. 25 rozszerza się zakres opisu w następujący sposób:
Przed zmianą: „Podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie – 20cm podłoża ulepszanego spoiwem hydraulicznym C1, 5/2 (E2=min. 50MPa, Ol=max.2,2)- chodniki, ścieżka rowerowa, separacja, poszerzenie ul. K. Olszewskiego”
Po zmianie: „Podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie – 20cm podłoża ulepszanego spoiwem hydraulicznym C1, 5/2 (E2=min. 50MPa, Ol=max.2,2) lub z kamienia łamanego 0/63mm - chodniki, ścieżka rowerowa, separacja, poszerzenie ul. K. Olszewskiego”
3. W poz. 26 wprowadza się sprostowanie powierzchni:
Przed zmianą: 51,27m²
Po zmianie: 451,27m²

Zgodnie z zapisami w SWZ przedmiar robót (zał. nr 6 do SWZ), ma charakter pomocniczy. Umowa na roboty budowlane będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

W związku z powyższym Zamawiający nie uznaje wprowadzonych zmian za istotne w rozumieniu art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, a skorygowany o powyższe elementy przedmiar inwestorski (Zał. nr 6 do SWZ) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w celu ułatwienia Wykonawcom sporządzenia oferty.

z up. WÓJTA

mgr Bronisław Gembalczyk
Sekretarz Gminy