



G M I N A K O B I Ó R

43-210 Kobiór

ul. Kobiórska 5

tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29

e-mail: gmina@kobior.pl

www: www.kobior.pl

BIP: www.bip.kobior.pl

Postępowanie nr: GP.271.03.2019

Kobiór, dnia 15.03.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania p.n.:

„Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej w Kobiórze”

Pytania 20

„Proszę o potwierdzenie informacji dot. nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do siatkówki. W projekcie znajduje się informacja, że trawa ta ma być zasypana piaskiem kwarcowym-co jest zgodne z technologią wykonania trawy wys. 2 cm. Natomiast w przedmiarze znajduje się myląca informacja o zasypie takiej trawy granulatem EPDM (poz. 54.d.5). Proszę zatem o potwierdzenie informacji z projektu.”

Odpowiedź na pytanie nr 20

Nawierzchnia z trawy syntetycznej – wys. 20-22 mm boiska do siatkówki winne być zasypane piaskiem kwarcowym, frakcji 0,2 – 1,2 mm, w ilości wg. wytycznych producenta trawy. W przedmiarze błędnie wpisano zasypkę granulatem EPDM.

Pytania 21

„W nowo-opublikowanym pliku Zmiana-opis techniczny znajdują się inne warstwy podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej (dotyczy etapu 2) niż w przedmiarze. Wg których należy wycenić podbudowę?”

Odpowiedź na pytanie nr 21

W wycenie oferty należy przyjąć konstrukcję podłoża pod boisko piłkarskie (etap 2) wg. pliku „zmiana - opis techniczny”. Opis pozycji w przedmiarze jest niewłaściwy; zgodnie z odp. nr 8 z dnia 14.03.2019r. przedmiar traktować należy jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Podstawą jej opracowania winien być projekt.

WOJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a