



# GMINA KOBIOR

43-210 Kobiór

ul. Kobiórska 5

tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29

e-mail: [gmina@kobior.pl](mailto:gmina@kobior.pl)

www: [www.kobior.pl](http://www.kobior.pl)

BIP: [www.bip.kobior.pl](http://www.bip.kobior.pl)

Postępowanie nr: GP.271.34.2020

Kobiór, dnia 14.01.2021 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot. przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.:  
„Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze”

**Pytanie** „Piszę w sprawie przetargu „Budowa parkingów park&ride przy Dworcu PKP w Kobiórze”. Mam pytanie odnośnie bednarki uziemiającej słupów oświetlających, czy należy ją uwzględnić w ofercie?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zestawieniem materiałów (str. 18 projektu branży elektr.) będzie zastosowany kabel YAKY 1kV 5x25 mm<sup>2</sup>. Do uziemienia słupów oświetleniowych będzie wykorzystany przewód z tego kabla. Bednarki nie należy przyjmować w ofercie.

Do oferty należy przyjąć kabel YAKY 1kV 5x25 mm<sup>2</sup> zamiast YAKXs 4x35 mm<sup>2</sup> błędnie wprowadzonego do tabeli przedmiarowej.

z up. WOJTA

mgr Bronisław Gembalczyk  
Sekretarz Gminy