



G M I N A K O B I Ó R

43-210 Kobiór

ul. Kobiórska 5

tel./fax. (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29

e-mail: gmina@kobior.pl

www: www.kobior.pl

BIP: www.bip.kobior.pl

Postępowanie nr: GP.271.38.2020

Kobiór, dnia 07.01.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

*dot. przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.:
„Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”*

Pytanie „Proszę o informację czy w zakres postępowania wchodzi również wymiana wyięgników? Jeżeli nie to czy zaprojektowane oprawy są kompatybilne z istniejącymi wyięgnikami?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakres zadania inwestycyjnego nie wchodzi wymiana wyięgników. Wymiana dotyczy opraw oraz przewodów. Zgodnie z uwagą zamieszczoną w przedmiarze do ceny oferty należy doliczyć koszt zabezpieczenia topikowego nowych opraw oraz koszt utylizacji starych opraw.

Zaprojektowane oprawy są kompatybilne z istniejącymi wyięgnikami.

z up. WÓJTA

mgr Bronisław Gembalczyk
Sekretarz Gminy